

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»**

**Утверждено и введено в действие приказом МЧС России**

от 09 декабря 2010 года № 643

**Дата введения 01.02.2011г.**

1) Пункт А.1.1 приложения А дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности».

2) В последнем абзаце пункта Б.2 приложения Б слова «и  $g_T = 180$  МДж·м<sup>-2</sup> при  $0 < g \leq 180$  МДж·м<sup>-2</sup>» исключить.

3) В формуле В.12 пункта В.2.1 приложения В цифры «14,5632» заменить цифрами «7,8».

4) В абзаце первом пункта Г.1 приложения Г слова «потенциального риска» заменить словами «пожарного риска».

*(Продолжение см. с. 2)*

*(Продолжение изменения № 1 к СП 12.13130.2009)*

---

УДК 614.841.12

ОКС 13.220.01

Ключевые слова: взрывопожарная опасность, пожарная опасность, категории, помещения, здания, наружные установки, пожарный риск

---